

B1 und B2

B1 Eau potable provenant de sources et du réseau de distribution d'eau potable

- Paramètres des indicateurs microbiologiques selon l'OPBD.
- Surveillance des réseaux d'alimentation d'eau potable conformément au concept d'assurance qualité.

B2 Eau potable dans des récipients ou provenant de distributeurs d'eau, glace comme additif pour boissons ou aliments

- Germes indicateurs fécaux et *Pseudomonas aeruginosa* selon OPBD.

B3, B4 und B5

B3 Eau de piscine intérieure/extérieure

- Eau de baignade des piscines traitées chimiquement, paramètres selon l'OPBD.

B4 Eaux de baignade avec régénération biologique

- Eaux des bassins de baignade avec régénération biologique selon l'OPBD.

B5 Eaux de baignade des eaux de surface naturelles

- Eaux des lacs et rivières pour la baignade, paramètres selon l'OFSP.

B6, B10

B6 Eau chaude, eau provenant des systèmes de climatisation

- Eau chaude, eau de douche selon l'OPBD.
- Eau des humidificateurs d'air des systèmes de climatisation, eau des tours de refroidissement selon l'OFSP.

B10 Eau avec formation d'aérosol lorsque des personnes sensibles sont exposées / Eau de baignade des spas

- Eau de douche dans les établissements de soins (hôpitaux etc.).
- Eau de bain avec formation d'aérosols, comme les bains bouillonnants, paramètres selon l'OPBD.

Programmes standards pour la qualité bactériologique de l'eau

Programme d'analyse	B1	B2	B3	B4	B5	B6 B10	OPBD	OFSP/ OFEV	OFSP
	Prix en Fr.	100.–	100.–	100.–	100.–	70.–			
Germes aérobies mésophiles (AMK)							•		•
<i>Escherichia coli</i>							•	•	
Entérocoques							•	•	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>							•		
Légionelles (différenciation sérologique incluse)							•		•

Paramètres chimiques complémentaires conseillés

Dureté totale, nitrate (pour répondre au devoir d'information selon d'ordonnance du DFI)	85.–						•		
pH, turbidité, bromate, chlorate, trihalométhanes, urée BADTBDV			300.–				•		
pH et phosphore (phosphate-P) (en plus du B4)				65.–			•		

Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD)

Evaluation des eaux de baignade, recommandations concernant l'analyse et l'évaluation de la qualité des eaux de baignade (lacs et rivières), aide à l'exécution, OFEV/OFSP 2013

Valeurs seuils recommandées, brochure Légionelles et légionellose, OFSP, en ligne

OPBD		
	OFSP/ OFEV	
		OFSP